

关于近期校园安全“双随机、一公开” 安全检查工作情况通报

区属中小学、幼儿园：

根据 2021 年度安全工作总体部署，按照局党委领导指示要求，在“党政同责”“一岗双责”安全工作要求下，区教体局安全科对全区学校安全工作进行了“双随机”安全检查。总体来看，各校安全管理工作基本规范，设施完好，但在检查中依然发现部分问题。现将具体检查情况通报如下：

一、检查情况：

济南第十四中学：传达室插排不符合电气安全要求。

济南市市中区原山小学：1. 校内卫生状况较差，杂草区亟需清理；2. 山体加固部分未完工，开学需做好施工人员的进校防疫与管理。

济南市市中区文景第一幼儿园：1. 配电室无警示标识；2. 灭火器放置玻璃箱体内存在安全隐患。

二、工作要求

需要限期整改的学校，于 9 月 25 日前将整改落实情况以文字说明+现场照片形式上报学校安全科。涉及预算资金问题近期不能整改的学校将整改计划报安全科。其他学校要针对检查中发现的安全隐患，认真分析研判和自查，对照整改同类问题。

市中区教体局

2021 年 9 月 15 日